

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

DELEGATION TERRITORIALE  
DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
Pôle Santé Environnementale

### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BORCE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - PARC NATIONAL PYRENEES OCCIDENTALES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : PARC NATIONAL PYRENEES OCCIDENTALES

<b>Prélèvement</b>	<b>00119468</b>	<b>Commune</b>	<b>BORCE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0002 PARC NATIONAL PYRENEES OCCIDENTALES	<b>Prélevé le :</b>	<b>lundi 17 septembre 2012 à 12h00</b>
<b>Installation</b>	UDI 000351 BORCE ARLET	<b>par :</b>	DOMINIQUE FOURNIER (DTARS)
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000281 REFUGE D'ARLET	<b>Type visite :</b>	AUD
<b>Localisation exacte</b>	ROBINET	<b>UGE :</b>	<b>0002</b>

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENÉES - Site de LAGOR 6401  
Type de l'analyse : NB3 Code SISE de l'analyse : 00119438 Référence laboratoire : 188696

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	26 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/100mL		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/100mL		0	
Entérocoques	0 UFC/100mL	0		
Escherichia coli	0 UFC/100mL	0		

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00119468)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 1 octobre 2012  
Pour le Directeur, L'ingénieur d'études sanitaires



BONILLA PATRICK