

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

DELEGATION TERRITORIALE  
DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
Pôle Santé Environnementale

### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LARUNS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - PARC NATIONAL PYRENEES OCCIDENTALES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : PARC NATIONAL PYRENEES OCCIDENTALES

|                              |  |                      |                                 |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| <b>Prélèvement</b>           | 00119704                                 | <b>Commune</b>       | LARUNS                          |
| <b>Unité de gestion</b>      | 0002 PARC NATIONAL PYRENEES OCCIDENTALES | <b>Prélevé le :</b>  | jeudi 27 septembre 2012 à 10h00 |
| <b>Installation</b>          | TTP 001520 AYOUS                         | <b>par :</b>         | EXPLOITANT                      |
| <b>Point de surveillance</b> | P 0000002801 SORTIE DE LA STATION        | <b>Type visite :</b> | P1                              |
| <b>Localisation exacte</b>   | REFUGE                                   | <b>UGE :</b>         | 0002                            |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENÉES - Site de LAGOR 6401  
Type de l'analyse : NB3 Code SISE de l'analyse : 00119674 Référence laboratoire : 190002

| Analyses laboratoire               | Résultats          | Limites | Références | Observations           |
|------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------------------|
| <b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b> |                    |         |            |                        |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 232 UFC/mL         |         |            |                        |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 50 UFC/mL          |         |            |                        |
| Bactéries coliformes               | <b>4 UFC/100mL</b> |         | 0          | Valeur hors références |
| Bact. et spores sulfito-rédu.      | <b>1 UFC/100mL</b> |         | 0          | Valeur hors références |
| Entérocoques                       | <b>1 UFC/100mL</b> | 0       |            | Valeur hors limites    |
| Escherichia coli                   | <b>4 UFC/100mL</b> | 0       |            | Valeur hors limites    |

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00119704)

Eau de mauvaise qualité bactériologique, impropre à la consommation humaine. Vérifier l'installation de traitement.

Signé à Pau le 5 octobre 2012  
Pour le Directeur, L'ingénieur d'études sanitaires



BONILLA PATRICK